

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Иркутска гимназия № 2
(МАОУ города Иркутска гимназия № 2)

664082 Иркутская область, г. Иркутск, м/н Университетский, д. – 85.
Тел.: (3952) 36-90-60, 36-91-09. Факс: (3952) 36-90-60. E-mail: gimnasium2@inbox.ru
ИНН – 3812008136 КПП – 381201001 БИК – 042520001

от 08.02.2019 № 01-09-133/1/19

Главному государственному
инспектору отдела по надзору
за электрическими сетями и
электроустановками
Енисейского управления
Ростехнадзора
С.Н. Юрьеву

Отчёт
о выполнении предписания от 08.11.2018 г. №22/0145-Э

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Отметка о выполнении
1	Не имеется распорядительного документа руководителя организации о назначении ответственного за электрохозяйство и лица его замещающего	Нарушение устранено Приказ № 03-01-07/1 от 01.02.2019 г. о совмещении должности техника, приказ № 01-06-073/1 от 01.02.2019 г. о назначении ответственного за электрохозяйство, приказ № 01-06-073/2 от 01.02.2019 г. о назначении ответственного за проведение инструктажей на 1 группу допуска по электробезопасности

2	Не обеспечено проведение планово-предупредительных ремонтных работ электрооборудования	Нарушение устранено Составлены планы ППР на 2019 год (месячный, годовой)
3	Не обеспечена проверка электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года	Нарушение устранено Проведена проверка и выверка схем на период 2019 года; внесены дополнения в должностные инструкции техника
4	Не пересматриваются инструкции не реже 1 раза в 3 года	Нарушение устранено Пересмотрена инструкция ответственного по электробезопасности
5	Нет распоряжения о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения 1 группы по электробезопасности	Нарушение устранено 01.02.2019 г. в штатное расписание гимназии введена ставка техника. Проведен инструктаж по проверке знаний для присвоения 1 группы по электробезопасности, приказ № 01-06-073/2 от 01.02.2019 г.
6	Не обеспечено проведение инструктажей по охране труда	Инструктажи проводятся в системе согласно действующему законодательству РФ
7	Не обеспечено наличие заполненных паспортов заземляющих устройств	Выполнение монтажа заземляющих устройств и их осмотры с выборочным вскрытием грунта будут производиться согласно паспорту заземляющих устройств после монтажа подрядной организации по предварительному договору (включено в план 2019 г.)
8	Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта	

9	Не обеспечено выполнение требований по маркировке с указанием наименования присоединения и номинального тока на автоматических выключателях	Нарушение устранено
10	Нет надписей, указывающих номинальный ток плавкой вставки на предохранительных щитках и у предохранителей во всех ВРУ-0,4 кВ	Нарушение устранено

Директор



Д.В. Рублевский